



■ ■ ■ 일반현황

- 위치 : 전남 영암군 삼호읍 난전리 1685-1번지
- 공사 기간 : 1991. 07. 10 - 1993. 09. 28
- 배수 면적 : 1,860ha (5,627천평)
- 계획배수량 : 3,080m³/min (440m³/min x 7대, 1대 예비)
- 설계강우량 : 394mm/day (목포지역 100년빈도)

■ ■ ■ 시설현황

시설명	용량	연료 소모량	비고
전 동 펌 프	650HP x 4대	-	회전수 140 양정5m
엔 진 펌 프	750HP x 4대	143ℓ/HP x 4대	-
감 속 기	650HP x 4대	143ℓ/HP x 4대	회전수 698/140
비상발전기(고압용)	1,760HP x 2대		-
비상발전기(저압용)	67HP x 170HP (380V, 130kW)		-