



**시설현황**

위치	시설용량 (톤/일)	처리공법	처리구역 면적	차집관거 (km)	배제방식	사업비 (억원)	공사기간	비고
신북면 월평리 649번지	650	Y-PNR	79(ha)	15	분류식	74	11. 11 ~ 12. 06	삼천포방류

**처리현황**

구분	설계수질		법적기준	현재수질		비고
	유입수	방류수		유입	방류	
BOD	167.9	5.0	5	107.4	3.2	
COD	149.6	20.0	20	67.4	7.1	
S S	174.0	8.0	10	104.7	3.5	
T-N	32.7	16.0	20	32.456	8.324	
T-P	5.5	0.3	0.3	4.525	0.14	
대장균군수	400,000	500	3000이하	15200	16	